




-  drut DFeZn ø8mm
-  połączenia skręcane


*mocowanie do uchwytych dostosowane do średnicy drutu

w rozstawie do 1,5m

*do zwodów na dachu podłączyć wszystkie wystające elementy typu wywietrzaki

*podłączenie instalacji dachowej do przewodu odprowadzającego pionowego z drutu DFeZn ø8mm ze złączem kontrolnym gruntowym w studziencie pomiarowej



 KUBATURA grupa projektowa /094/ 716-24-57 508-272-182 pracownia: 75-257 Koszalin ul. Bosmańska 13d/33	rysunek	
	rzut dachu instalacja ogromowa	
09 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE inwestycja Budowa ogólnodostępnych boisk sportowych oraz modułowego budynku zaplecza w ramach programu "Moje boisko - Oriłk 2012" wraz z infrastrukturą techniczną Rymań ul. Szkolna 2 dz. nr 137, 136/2, 135, 134/3	autor mgr inż. Anna Nagórka A/NB/8300/126/78, ZAP/IE/2548/01	
	opracował mgr inż. arch. Katarzyna Blejch	
inwestor GMINA RYMAŃ ul. Szkolna 7 78-125 Rymań	faza projektu PBW budowlano-wykonawczy	skala 1:50
	data czerwiec 2008	RYSUNEK IEW-03