



Rymań, dnia 13.06.2023 r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Rymań: bip.ryman.pl

Dotyczy:

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

"Powstanie placu zabaw w miejscowości Rzesznikowo".

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

Pytanie 1:

Huśtawki - na załączonej mapce są dwie huśtawki - wahadłowa z pojedynczym siedziskiem kubekowym i wahadłowa podwójna dla dzieci starszych z dwoma siedziskami płaskimi. W zapytaniu natomiast jest jeszcze mowa o huśtawce wagowej. Proszę o informację, jaka ilość huśtawek powinna znaleźć się w ofercie?

Odpowiedź:

Huśtawka wagowa nie jest wymagana przez Zamawiającego ponieważ nie ma jej w projekcie.

Pytanie 2:

Zestaw zabawowy - nie podajecie Państwo minimalnego wyposażenia, oraz wymiarów zestawu. W opisie jest tylko załączone zdjęcie. Proszę o podanie wytycznych odnośnie zestawu - jakie elementy zabawowe powinien posiadać, ewentualnie jakie mniej więcej planujecie Państwo wymiary zestawu?

Odpowiedź:

Zestaw zabawowy jest zestawem przykładowym. Powinien zawierać następujące funkcje: a) schody z poręczą + schodnia z podestem do zjeżdżalni 1, b) płyta z kamieniami do wspinaczki na podest 1, przejście rurowe, podest 2 i zjeżdżalnia + pomost łącznikowy oba podesty. Można zastosować inny układ w uzgodnieniu z inwestorem.

Cieku



Pytanie 3:

Piaskownica - Czy wymagacie Państwo, żeby była to piaskownica sześciokątna - takie zdjęcie załączone jest w dokumentach, natomiast nie ma żadnego opisu i wymiarów.

Odpowiedź:

Piaskownica jest przykładowa. Producenci stosują również różne wymiary, różne kształty i różne kolory. Wymagania sanitarne dodatkowe: piaskownica winna być zakrywana pokrowcem lub inną przestoną, nie może mieć ostrych krawędzi i narożników i powinna pomieścić ok 3-5 dzieci do lat 7, t. j. posiadać powierzchnię do zabawy minimum 4.5 - 6,5 m². Kształt piaskownicy nie jest istotny.

Pytanie 4:

W zapytaniu ofertowym mowa jest, że dopuszczacie Państwo rozwiązania równoważne, a Zamawiający uzna takie urządzenia, które będą spełniać te same funkcje, co wymienione w projekcie budowlanym i będą miały zbliżony wygląd. Czy wymagacie Państwo, abyśmy załączyli karty katalogowe urządzeń na etapie składania ofert?

Odpowiedź:

W zamówieniach publicznych zawsze jest wymóg stosowania rozwiązań zamiennych równoważnych, nie znaczy to, że tożsamy. Wykonawca może przedstawić inny zestaw który inwestor może zaakceptować w ramach posiadanego budżetu lub uznać przedstawione urządzenia na załączonych prospektach jako spełniające kryteria zamienne i równoważne. Karty techniczne należy przedstawiać do zaakceptowanych i zakupionych urządzeń wraz z niezbędnymi atestami.

Pytanie 5:

Czy wymagacie Państwo wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Tak, zamawiający wymaga geodezyjnej dokumentacji powykonawczej.

Pytanie 6:

W zakres projektu wchodzi jeszcze huśtawka wagowa oraz regulamin - tych pozycji nie ma w przedmiarze; czy należy je ująć ?

Odpowiedź:

Huśtawka wagowa nie jest wymagana przez Zamawiającego ponieważ nie ma jej w projekcie, natomiast regulamin zgodnie z projektem jest wymagany.

Ciecha



Pytanie 7:

Umowa przewiduje poniższe roboty:

- wykonanie podsypki o grubości 10 cm i jej ubicie (proszę o wskazanie ilości w m²)
- wykonanie obramowania placu z obrzeży chodnikowych (proszę o wskazanie ilości w mb)
- nie otrzymałem odpowiedzi czy pod urządzeniami których wysokość swobodnego upadku przekracza 1,00 m, należy wykonać nawierzchnię amortyzującą upadek; jeśli tak to proszę o informację z czego należy wykonać te nawierzchnie oraz pod którymi urządzeniami ma ona być

Odpowiedź:

Wykonanie podsypki i obrzeży chodnikowych nie występuje ani w przedmiarze ani w projekcie. Jako nawierzchnię bezpieczną przyjmuje się bardziej przyjazny materiał w postaci trawy w rolkach, niestety wymaga ona pielęgnacji przynajmniej półrocznej. Występujące w opisie w pkt 6 obramowanie chodnikowe jest niecelowe w przypadku obsiewu trawą. Oznaczenie strefy może polegać np na ułożeniu trawy pokrywającej powierzchnię strefy bez konieczności jej odwzorowywania.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Rymaniu
Cienkusz
Hubert Cienkusz