

Znak sprawy : ZP.271.2.2016

Rymań, dnia 25.05.2016r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Rymań : bip.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„ Rozbudowa cmentarza, budowa miejsc postojowych oraz instalacji zewnętrznych przy ul. Słonecznej na działce nr 260, 261/2 i 628/1 obręb Rymań, Gmina Rymań”

Przetarg opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 54091 - 2016 z dnia 16.05.2016 r.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp udziela wyjaśnienia:

1. Jaką kostkę ekologiczną należy wbudować w poszczególnych sektorach cmentarza (proszę podać : rodzaj, wymiary i kolor kostki)?

Odp. W projekcie zastosowane dwa rodzaje kostek: kostkę pełną o grubości 8 cm i kostkę ażurową o grubości 8 cm. Kostka pełna typowa o wymiarze 10x20 cm lub innych w zależności od producenta układane w nieskomplikowanym wzorze (cegiełka, bruk, jak w załączeniu).

2. Jakie wymiary krawężników i obrzeży betonowych?

Odp. Wymiary krawężników i obrzeży typowe - krawężniki i obrzeża winny mieć wyoblenia krawędzi – na skrzyżowaniach koniczne łuki wg rysunków. Obrzeża wymiar 6x20x100 cm, krawężniki 10x20x100 cm.

3. Jakie gatunki drzew i krzewów należy nasadzić?

Odp. Generalnie preferowane są gatunki zimozielone – liściaste lub iglaste- sosna, świerk, jodła, daglezwia, jałowiec, tuje.

4. Czy należy uwzględnić w wycenie pielęgnację wykonanych nasadzeń?


Odp. W okresie gwarancji bezwzględnie tak .


5. Czy harmonogram rzeczowo-finansowy ma być załączony do oferty, czy sporządzony dopiero przed podpisaniem umowy?


Odp. Sporządzony przed podpisaniem umowy?

Wójt Gminy Rymań

Mirosław Terlecki








jako kostkę ekologiczną przyjęto typową kostkę ażurową,

Poczta home_pi_Re_zapytanie Wydruk



40x40x8 cm