

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Rymań : www.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

**Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej
w miejscowości Rymań**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr772700-N-2020 z dnia 29.12.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. Proszę o dołączenie projektu stałej i czasowej organizacji ruchu.

Odp.

Projekt stałej organizacji ruchu wraz z częścią zatwierdzoną przez GDDKiA – w załączeniu.

Tymczasową organizację ruchu wykonawca sporządzi samodzielnie w uzgodnieniu z

Zamawiającym.

2. Proszę o dołączenie tabel robót ziemnych.

Odp.

Tabele robót ziemnych znajdują się na str. 72 Projektu budowlanego.

3.

Dotyczy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej. Prosimy by Zamawiający wyjaśnił różnicę w ilościach m² nawierzchni do wykonania z kostki brukowej betonowej. Zgodnie z zestawieniem projektowanych powierzchni, zawartym w projekcie budowlanym oraz SIWZ należałoby przyjąć do wyceny 1867 m² (jezdnia z kostki betonowej – 566 m², zjazdy z kostki betonowej – 854 m², chodniki z kostki betonowej – 447 m²). Natomiast w przedmiarach widnieje łącznie 1482 m² nawierzchni z kostki betonowej. Prosimy by Zamawiający wskazał hierarchię ważności dokumentów przetargowych oraz ilość m² do wykonania z kostki brukowej betonowej, jaką należy przyjąć do wyceny.

Odp.

Podstawowym dokumentem do wyceny i do wykonania zamówienia jest projekt budowlany.

4.

Dotyczy Rozdziału XVI pkt 4 SIWZ. Wykonawca przed zawarciem umowy, dostarczy do Zamawiającego kosztorys ofertowy sporządzony w formie uproszczonej. Prosimy by Zamawiający, w związku z rozbieżnością w ilościach m² do wykonania z kostki brukowej betonowej, wyjaśnił, na podstawie których dokumentów należy sporządzić kosztorys ofertowy i w jakim stopniu przy jego tworzeniu należy traktować załączone przedmiary.

Odp.

Odpowiedź w pkt. 3.

5.

Dotyczy konstrukcji nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej. Prosimy by Zamawiający wskazał, jaki rodzaj oraz jaki kolor kostki betonowej należy przyjąć do wyceny poszczególnych elementów drogi. Brak takich informacji w projekcie budowlanym.

Odp.

Nawierzchnia z kostki betonowej grubości 8 cm typu behaton – szara jezdnia, czerwone lub granatowe zjazdy, chodnik z kostki betonowej grubości 6 cm typu holland – szary chodnik. Krawędzie jezdni ograniczone krawężnikiem stojącym i obniżonym, krawędzie chodnika obrzeżem. Zjazdy ograniczone obrzeżami.

6.

Dotyczy przedmiaru przebudowy drogi gminnej nr 895002Z ul. Leśnej – poz. 82 oraz poz. 37 przedmiaru przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 6 ul. Koszalińskiej – Montaż tablic znaków pionowych na słupkach w gruncie zgodnie z zestawieniem. Prosimy by Zamawiający zamieścił takie zestawienie na swojej stronie internetowej.

Odp.

Zestawienie znaków zawiera Projekt stałej organizacji ruchu i rysunek nr 1.

7.

Dotyczy konstrukcji nawierzchni jezdni, zjazdów zatoki parkingowej oraz odsadki. Prosimy, by Zamawiający wskazał parametry techniczne geowłókniny, jaką należy wbudować, jako warstwę odcinającą. Brak takich informacji w projekcie budowlanym.

Odp.

Geowłóknina o parametrach :

- Surowiec – 100% polipropylen
- Masa powierzchniowa – 120 – 150 g/m²
- Wytrzymałość na rozciągania – min. 12 kN/m
- Wodoprzepuszczalność - max. 90 l/m²s

Odpowiedzi na złożone zapytania są wiążące i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

1. W rozdziale XI pkt. - ramka zmienia się na :

Oferta – Przetarg na:

**Przebudowa ulicy Leśnej wraz ze skrzyżowaniem ulicy Koszalińskiej
w miejscowości Rymań**

nie otwierać przed 22.01.2021r. godz. 11:30

2. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

- 1) Oferty należy składać do dnia 22.01.2021r. do godziny 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rymaniu.
- 2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 22.01.2021r. o godzinie 11:30 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna – parter.

Z up. WÓJTA
mgr Mariola Figurska
ZASTĘPCA WÓJTA

W załączeniu :

1. Projekt stałej organizacji ruchu
2. Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony przez GDDKiA
3. Rys. Nr 1 Stała organizacja ruchu