

## PROTEST

dotyczy : postępowania – ogłoszenia Nr 140319-2009 data zamieszczenia 16.08.2009r.  
Termomodernizacja budynku Szkoły w Dębicy wraz z przebudową instalacji  
c.o. i kotłowni na paliwo stałe

Na podstawie art. 180 pkt.3.1. Ustawy pzp wnoszę protest na treść ogłoszenia i SIWZ a w konsekwencji przedstawienie dokumentu służącego za podstawę opracowania kosztorysów ofertowych w postaci niekompletnego projektu wraz z przedmiarami robót , które to zawierają wiele braków i pominięć.

Powyższe wyczerpuje zapis art. 29, 30, 31 Ustawy pzp.

W wyniku dokonania obmiarów sprawdzających stwierdziłem stan j.n.:

- zaniżone obmiary wysokości ścian budynku,
- brak szczegółów konstrukcyjnych wymiany warstw docieplenia stropodachu , w tym elementów zakończenia połaci dachu po obrysie , elementów pozwalających na mocowanie systemu rynnowego, elementów kotwiących system docieplenia (długość , rodzaj kołków, sposób ich rozmieszczenia w połaci i w strefie po obrzeżu , itp.),\
- brak jakichkolwiek szczegółów obróbek blacharskich, ich mocowanie ?

Projekt architektoniczny zawiera zapis i oświadczenie , że jest kompletny z punktu widzenia któremu ma służyć – protestujący uważa to za nadużycie.

Tak przygotowany projekt nie może stanowić podstawy do prawidłowego oszacowania kosztów zamówienia i złożenia uczciwej i rzetelnej oferty.

Dalszy ciąg braków:

- brak szczegółów pokrycia z pap : grubości , ich właściwości , przedmiar 3 warstwy , opis w projekcie architektonicznym 2 warstwy -- co jest właściwe?  
Przedmiar instalacji wewnętrznych:
- pozycja 1 – demontaż istniejącej instalacji wodociągowej – kpl. 1 – jednostka obmiarowa to mb rur według średnic, itp.,
- poz. 32 demontaż kotłowni istniejącej kpl. 1 – brak szczegółów co jest częścią składową demontażu?

Przyłącze gazowe wraz z instalacją gazową – kpl. 1 – długość mb ?, średnica ?, rodzaj rur? roboty ziemne?

Brak nakładów wyspecyfikowanych na roboty elektryczne związane z wyposażeniem kotłowni ,

Brak nakładów i rozwiązań instalacji odgromowej budynku.

W związku z powyższym tak przygotowane „dokumenty projektowe” nie mogą być podstawą sporządzenia kosztorysów ofertowych, mówiąc wprost utrudniają uczciwą konkurencję (art. 29 ust.2 Ustawy pzp).