

## ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Rymań : [www.ryman.pl](http://www.ryman.pl)

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

### **Budowa remizy strażackiej w Gorawinie Gmina Rymań**

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr771841-N-2020 z dnia 28.12.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela wyjaśnienia :

Wniosek :

Po analizie dokumentacji projektowej udostępnionej przez Zamawiającego, a w szczególności wymiary bramy garażowej do garażu oraz długości stanowiska garażowego, tj. głębokości garażu, doszliśmy do wniosku, że ww. wymiary są wystarczające jedynie do garażowania samochodu strażackiego typu lekkiego. Dla samochodu strażackiego typu średniego lub ciężkiego, garaż oraz brama wjazdowa są za małe.

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o potwierdzenie, że w garażu zlokalizowanym w projektowanym budynku remizy strażackiej w Gorawinie przewidywanej jest jedynie garażowanie samochodu strażackiego typu lekkiego.

Dla uzasadnienia przesyłanego do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ, podaję link do strony przykładowej firmy zajmującej się sprzedażą pojazdów strażackich, gdzie w zakładce "Oferta Nasze produkty", po wyświetleniu szczegółów danego pojazdu, można porównać wymiary zewnętrzne samochodów strażackich typu lekkiego, średniego oraz ciężkiego: <http://bocar.com.pl/kategoria-produktu/samochody-lekkie/>

**Odpowiedź :**

Wniosek wykonawcy ma oczywiste uzasadnienie. Budowana remiza dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Gorawinie ma stanowić zaplecze i zabezpieczać warunki funkcjonowania i działania OSP.

Aktualnie OSP posiada na wyposażeniu samochód strażacki typu lekkiego, ale będzie wyposażana w bojowy samochód strażacki typu średniego i dla takiego samochodu ma być budowany budynek remizy.

Do zaprojektowania i następnie do wykonania należy przyjąć wymiary garażu i bramy wjazdowej do garażu, jak dla samochodu strażackiego typu średniego.

**Odpowiedzi na złożone zapytania są wiążące i stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia.**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia następująco :

1. W rozdziale XI pkt. - ramka zmienia się na :

**Oferta – Przetarg na:  
Budowa remizy strażackiej w Gorawinie Gmina Rymań  
nie otwierać przed 03.02.2021r. godz. 11:45**

2. W rozdziale XII pkt. 1 i 2 otrzymują brzmienie :

- 1) Oferty należy składać do dnia 03.02.2021r. do godziny 11:00 w sekretariacie Urzędu Gminy w Rymaniu.
- 2) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi dnia 03.02.2021r. o godzinie 11:45 w siedzibie Zamawiającego, sala konferencyjna – parter.

*Z up. WÓJTA*  
*mgr Mariola Figurska*  
*ZASTĘPCA WÓJTA*