

Znak sprawy : ZP.271.3.2019

Rymań, dnia 07.06.2019r.

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej Gminy Rymań : bip.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

„Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Petrykozy”.

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożony został wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego.

1. Czy Zamawiający zaakceptuje wykonanie płotka z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych na zielono proszkowo o wysokości 1,0 m?
Będą one trwalsze i nie wymagają corocznej konserwacji w przeciwieństwie do drewna a co za tym idzie możliwe jest udzielenie dłuższego okresu gwarancji.

Odp. Zamawiający nie zaakceptuje wykonanie płotka z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych.


WÓJT
mgr Mirosław Terlecki