

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Rymań : www.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Przebudowa drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w miejscowości Drozdowo oraz przebudowa drogi gminnej na działkach 244 i 226 obręb Rymań, Gmina Rymań
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 534066-N-2020 z dnia 24.04.2020r

W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 4 i 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie:

- a) który przekrój konstrukcyjny należy wziąć ponieważ, są dołączone dwa przekroje o różnych konstrukcjach na ten sam zakres , dotyczy dokumentacji droga gminna na działkach 244 i 266 obręb Rymań,
- b) jak należy rozwiązać doprowadzenia gruntu do nośności G1, czy wykonawca w ofercie powinien doliczyć koszty doprowadzenia gruntu do danej nośności G, jeśli tak to proszę podać konkretne rozwiązanie.

Odp.

Ad. a) Oba przekroje są właściwe. Od miejsca przekroju 1-1 oznaczonego 0,033/53,46 do miejsca "koniec ścieku" tj wjazdu na "nowy cmentarz obowiązuje przekrój przejściowy do przekroju 2-2. Jest o tym wzmianka przy przekroju nr 2.

Ad. b) Konstrukcja podłoża i nawierzchni zaprojektowana została dla niewielkiego ruchu pojazdów ciężarowych dla usług wywozu śmieci bądź udrożnienia sieci kanalizacyjnych. W przypadku przewidywania zmiany obciążenia tonażowego wystarczy klasa nośności G1. dla bezpieczeństwa można warstwę odsączającą sporządzić jako mieszankę pospółki z domieszką cementu (CEM IV/ B (V) 32,5 R –LH/HSR) – cement powszechnego zastosowania, o podwyższonej urabialności i odporności na działanie środowisk agresywnych w ilości ok 60-70 kg/m³. Przed odbiorem sprawdzić nośność drogi określając wskaźnik CBR, który powinien być równy lub nieco większy niż 10 i moduł wtórny odkształcenia E2 równy lub nieco większy niż 80 N/mm².

2. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykonawca wykonał zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie chodników o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 800 m² każdy chodnik?

Odp.

Nie. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi, a nie chodnika.

3. Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej i zawodowej w zakresie doświadczenia, jeżeli wykonawca wykonał w ramach konsorcjum zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i prawidłowo ukończył roboty

budowlane polegające na budowie lub przebudowie drogi o nawierzchni z kostki betonowej o powierzchni min. 800 m² każda droga?

Odp.

Nie.

Każdy z członków konsorcjum może powoływać się jedynie te zadania, w których realizacji brał faktyczny i konkretny udział.

Celem unormowania zawartego w art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz w art. 22 ust. 1a ustawy Pzp jest zapewnienie, aby zamówienie publiczne zostało udzielone wykonawcy zdolnemu do jego należytego wykonania. Gwarancją osiągnięcia powyższego celu ma być udzielenie zamówienia wykonawcy posiadającemu odpowiednie doświadczenie w zakresie wykonania zamówień odpowiadających swoim rodzajem i wartością przedmiotowi danego zamówienia. Doświadczenie wykonawcy należy postrzegać w kategoriach faktycznych, a nie prawnych. Warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczący doświadczenia, odnosi się do rzeczywistego zrealizowania przez wykonawcę części lub całości zamówienia, a nie prawnych tj. powiązanych z wcześniej zawartymi z wykonawcą umowami. W związku z tym istnienie odpowiedzialności solidarnej konsorcjantów za wykonanie umowy, wynikające z art. 141 ustawy Pzp, nie pociąga za sobą konsekwencji w postaci dopuszczalności powoływania się przez jednego członka konsorcjum na doświadczenie zdobyte przez innego konsorcjanta w trakcie wykonywania wspólnego zamówienia, a więc uprawnienia do legitymowania się pełnym doświadczeniem wynikającym z wykonanego przez konsorcjum zamówienia.

Należy wskazać, iż powyższe stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, która w wyroku z dnia 4 grudnia 2017 r. (sygn. akt KIO 2413/17), wskazała, iż „(...) doświadczenie wykonawcy, które jest doświadczeniem uzyskanym przez grupę wykonawców, a której on był członkiem należy określać w zależności od konkretnego udziału tego wykonawcy w realizacji zamówienia, a więc faktycznego wkładu w realizowane zamówienie, które wymagane było od wykonawców wspólnie je realizujących.”. Ponadto, zgodnie z orzeczeniem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie C-387/14 Esaprojekt Sp. z o.o. przeciwko Województwu Łódzkiemu, należy wskazać na następujące tezy Trybunału, tj. „(...) gdy wykonawca polega na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem, doświadczenie to należy oceniać w zależności od konkretnego zakresu udziału tego wykonawcy, a więc jego faktycznego wkładu w prowadzenie działań, które były wymagane od tej grupy w ramach danego zamówienia publicznego” (...) „wykonawca nabywa realne doświadczenie nie przez sam fakt bycia członkiem grupy wykonawców i bez względu na to, jaki miał w tę grupę wkład, lecz wyłącznie poprzez bezpośredni udział w realizacji przynajmniej jednej z części zamówienia, do którego całościowego wykonania zobowiązana jest ta grupa wykonawców. Wynika z tego, że wykonawca nie może polegać, do celów wymaganego przez instytucję zamawiającą doświadczenia, na realizacji świadczeń przez innych członków grupy wykonawców, w których realizacji faktycznie i konkretnie nie brał udziału (...)”.

4. Pozycja 10 przedmiaru robót dotyczącego przebudowy drogi gminnej prowadzącej na cmentarz w m. Drozdowo mówi o wykonaniu nasypu z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0/31,5 zgodnie z tabelą nasypów gruntem z dowozu. Czy wykonawca do wykonania nasypu pod nawierzchnie utwardzone może użyć żwir, pospótkę lub piasek zgodnie z zapisami projektu budowlanego?

Odp.

Tak.

5. Prosimy o określenie parametrów kostki betonowej z uwagi na sprzeczne zapisy SIWZ i dokumentacji technicznej z jednoczesnym określeniem w zakresie fazowania kostki.

Odp.

Zgodnie z zapisami w SIWZ nawierzchnie jedni wykonać z kostki betonowej typu Behaton, a nawierzchnie chodników z kostki betonowej typu Holland.

6. Jak należy rozwiązać doprowadzenie gruntu do nośności G1, czy Wykonawca w ofercie powinien doliczyć koszty doprowadzenia gruntu do danej nośności G1, jeśli tak to proszę podać konkretne rozwiązanie-dotyczy drogi gminnej w m. Drozdowo.

Odp.

Po wykonaniu korytowania oraz niezbędnych nasypów gruntem z dowozu zgodnie z pkt. 10.2 opisu technicznego, uzyskane podłoże dla wbudowania konstrukcji nawierzchni jezdnych, po zagęszczeniu w sposób odpowiadający SSS pkt. 5.7 będzie spełniać wymagania grupy nośności G1.

Na podstawie wykonanej opinii geotechnicznej nie przewiduje się konieczności wykonywania innych prac celem doprowadzenia istniejącego podłoża do grupy nośności G1.


WÓJT
mgr Mirosław Terlecki