



Rzeczpospolita
Polska



Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna. Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Rymań, dnia 09.06.2020r

ZAWIADOMIENIE

Zamieszczono na stronie internetowej BIP Gminy Rymań : www.ryman.pl

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w miejscowości Rymań

opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 543172-N-2020 z dnia 25.05.2020r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w rozdziale II pkt. 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) udziela wyjaśnienia :

1. Czy Zamawiający dopuści w zakresie doświadczenia wykazanie usługi polegającej na opracowaniu **kompletnej dokumentacji projektowej budowy obiektów sportowych**, dla której inwestor wystąpił z wnioskiem **zgłoszenia robót budowlanych?** Zgodnie z obowiązującym Prawem Budowlanym budowa boisk sportowych z wyposażeniem oraz placów zabaw i urządzeń rekreacyjno-sportowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Ponadto, wykonawca (projektant) nie ma wpływu na wybór trybu postępowania administracyjnego przez Inwestora dla którego wykonywał usługę, nie posiada także wiedzy czy Inwestor wystąpił z wnioskiem o pozwolenie na budowę czy też złożył wniosek zgłoszenia robót budowlanych. Prawo budowlane dopuszcza oba tryby i pozostawia wybór dla wnioskodawcy, dlatego zasadne jest aby Zamawiający rozszerzył swój „**nadmierny i nieproporcjonalny**” warunek o tryb „**zgłoszenia robót budowlanych**” utrzymując w mocy kluczowy parametr jakim jest „**sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej budowy lub przebudowy obiektów sportowych**”.

Odp.

Zamawiający dokonał zmiany w zawiadomieniu z dnia 08.06.2020r

2. W opisie podano następujący opis nawierzchni trawiastej:

„Zasiew wykonać siewnikiem z mieszanką traw o składzie:

- Festuca arundinacea „Astrbc” - 25%
- Festuca rubra rubra „Bargena” - 20%
- Lolium perenne „Barbair” - 20%
- Lolium perenne „Barrage” - 15%

- Poa pratensis „Balin” - 20%”

Natomiast w SIWZ podano opis:

„Nawierzchnia trawiasta na arenie boiska do gry w piłkę nożną.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Nawierzchnia wraz z podbudową:

☒ trawa z rolki wysokości min. 4 cm

☒ warstwa wegetacyjna gr.15 cm

Darń może zawierać wzmocnienia hodowlane przy użyciu np. siatki syntetycznej. W obrębie obu pól bramkowych boiska ułożyć darń z rolki o grubości min. 5 cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej, jako wzmocnienie trawy naturalnej.”

Proszę o doprecyzowanie, którą nawierzchnię należy wykonać.

Odp.

Przedmiotem zamówienia jest **wymiana nawierzchni trawiastej** oraz rekultywacja murawy boiska do piłki nożnej.

Zadanie należy wykonać zgodnie z zapisami SIWZ :

Nawierzchnia trawiasta na arenie boiska do gry w piłkę nożną.

Podłoże, na którym ma być układana nawierzchnia z trawy, powinno być być suche, równe, pozbawione zanieczyszczeń i ustabilizowane.

Nawierzchnia wraz z podbudową:

– trawa z rolki wysokości min. 4 cm

– warstwa wegetacyjna gr.15 cm

Darń może zawierać wzmocnienia hodowlane przy użyciu np. siatki syntetycznej.

W obrębie obu pól bramkowych boiska ułożyć darń z rolki o grubości min. 5 cm, ze wzmocnieniem w postaci maty (wykładziny tkanej typu trawa syntetyczna) przygotowanej i przeznaczonej, jako wzmocnienie trawy naturalnej.

Wójt Gminy Rymań

Z up. WÓJTA
mgr Mariola Figurska
ZASTĘPCA WÓJTA